


# Installation Manual

## VHR 200R

### Heat Recovery Ventilators

#### PARTS IN THE BOX

Heat Recovery Ventilator, 1 pc  
Hanging Chain Kit, 1 pc  
Hardware Kit, 1 pc  
Drain Hose Kit, 1 pc  
Operation and Installation Manual, 1 pc



Your ventilation system should be installed in conformance with the appropriate provincial requirements or, in the absence of such requirements, with the current edition of the National Building Code, and / or ASHRAE's "Good Engineering Practices".

#### United States

10048 Industrial Blvd., Lenexa, KS, 66215  
Tel.: 800.747.1762 • Fax: 800.487.9915

#### Canada

50 Kanalfakt Way, Bouctouche, NB, E4S 3M5  
Tel.: 800.565.3548 • Fax: 877.747.8116



Fantech reserves the right to modify, at any time and without notice, any or all of its products' features, designs, components and specifications to maintain their technological leadership position.  
Please visit our website [www.fantech.net](http://www.fantech.net) for more detailed technical information.



**fantech**<sup>®</sup>  
a systemair company

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Note                                                                              | Warning/<br>Important<br>note                                                     | Information                                                                       | Technical<br>information                                                           | Practical tip                                                                       |



## PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before installation careful consideration must be given to how this system will operate if connected to any other piece of mechanical equipment, i.e. a forced air furnace or air handler operating at a higher static pressure. After installation, the compatibility of the two pieces of equipment must be confirmed by measuring the airflow of the Heat Recovery Ventilator using the balancing procedure found in this manual. It is always important to assess how the operation of any HRV may interact with vented combustion equipment (i.e. Gas Furnaces, Oil Furnaces, Wood Stoves, etc.)



Products are designed and manufactured to provide reliable performance, but they are not guaranteed to be 100% free of defects. Even reliable products will experience occasional failures, and this possibility should be recognized by the user. If these products are used in a life support ventilation system where failure could result in loss or injury, the user should provide adequate back-up ventilation, supplementary natural ventilation or failure alarm system, or acknowledge willingness to accept the risk of such loss or injury.

Your ventilation system should be installed in accordance with the local building code that is in effect, in absence of such requirements, it is recommended to check with local authorities having jurisdiction in your area prior to installing this product.

# TABLE OF CONTENTS

DETERMINING YOUR AIRFLOW REQUIREMENT ..... 4

INSTALLATION EXAMPLES

    Fully dedicated system ..... 5

    Partially dedicated system ..... 6

    Simplified Installation ..... 7

EXTERIOR DUCTING INSTALLATION

    Weatherhood Location ..... 8

    Installing the ducting to the weatherhood ..... 8

INTERIOR DUCTING INSTALLATION

    General Tips ..... 9

    Installing duct to HRV ..... 9

    Supply & Exhaust Air Grilles Location. .... 9

HRV INSTALLATION ..... 10

AIRFLOW ADJUSTMENT & BALANCING

    General preparation ..... 13

    Adjusting airflow using integrated balancing system ..... 13

    Balancing steps ..... 14

LOW VOLTAGE CONTROL SYSTEMS ..... 15

WIRING DIAGRAM ..... 16

TROUBLESHOOTING .....19

HRV MAINTENANCE CHART .....20

PARTS LIST

    VHR200R. ....40

# DETERMINING YOUR AIRFLOW REQUIREMENT

## Room Count Method

| Room classification                                      | Number of rooms | CFM (L/s)                               | CFM Required |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| Master bedroom                                           |                 | x 10 L/s (20 CFM)                       | =            |
| Basement                                                 | yes or no       | if yes add 10 L/s (20 CFM)<br>if no = 0 | =            |
| Bedrooms                                                 |                 | x 5 L/s (10 CFM)                        | =            |
| Living room                                              |                 | x 5 L/s (10 CFM)                        | =            |
| Others                                                   |                 | x 5 L/s (10 CFM)                        | =            |
| Kitchen                                                  |                 | x 5 L/s (10 CFM)                        | =            |
| Bathroom                                                 |                 | x 5 L/s (10 CFM)                        | =            |
| Laundry room                                             |                 | x 5 L/s (10 CFM)                        | =            |
| Utility room                                             |                 | x 5 L/s (10 CFM)                        | =            |
| <b>Total Ventilation Requirements</b> (add last column ) |                 |                                         | <b>=</b>     |

1 CFM = 0.47 L/s  
1 L/s = 2.13 CFM

## ASHRAE method

### Ventilation Air requirements

| Floor area      |                | Bedrooms |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ft <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 1        |     | 2   |     | 3   |     | 4   |     | 5   |     |
|                 |                | CFM      | L/s | CFM | L/s | CFM | L/s | CFM | L/s | CFM | L/s |
| <500            | <47            | 30       | 128 | 38  | 18  | 45  | 21  | 53  | 25  | 60  | 28  |
| 501-1000        | 47-93          | 45       | 21  | 53  | 24  | 60  | 28  | 68  | 31  | 75  | 35  |
| 1001-1500       | 94-139         | 60       | 28  | 68  | 31  | 75  | 35  | 83  | 38  | 90  | 42  |
| 1501-2000       | 140-186        | 75       | 35  | 83  | 38  | 90  | 42  | 98  | 45  | 105 | 49  |
| 2001-2500       | 187-232        | 90       | 42  | 98  | 45  | 105 | 49  | 113 | 52  | 120 | 56  |
| 2501-3000       | 233-279        | 105      | 49  | 113 | 52  | 120 | 56  | 128 | 59  | 135 | 63  |
| 3001-3500       | 280-325        | 120      | 56  | 128 | 59  | 135 | 63  | 143 | 66  | 150 | 70  |
| 3501-4000       | 326-372        | 135      | 63  | 143 | 66  | 150 | 70  | 158 | 73  | 165 | 77  |
| 4001-4500       | 373-418        | 150      | 70  | 158 | 73  | 165 | 77  | 173 | 80  | 180 | 84  |
| 4501-5000       | 419-465        | 165      | 77  | 173 | 80  | 180 | 84  | 188 | 87  | 195 | 91  |

\* ASHRAE 62.2-2016 Table 4.1, Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings.



**Bathroom:** If the HRV is going to provide the required local exhaust ventilation for each bathroom with each a continuous 20 CFM (10 L/s), this ventilation rate can be considered as part of the whole-building ventilation rate.

# INSTALLATION EXAMPLES

Example only – duct configuration may differ depending on the model.

## FULLY DEDICATED SYSTEM BEST FOR NEW CONSTRUCTION

### Suggested installation for:


- Hydronic baseboard
- Infloor heating
- Electric baseboard
- Mini split heat pump

**Benefits:** Provides the best fresh air distribution in the house; lowest operation cost since the furnace/air handler unit is not needed.



1. Stale air is drawn from key areas of the home requiring local exhaust (bathroom, kitchen, laundry room).
2. Fresh air is distributed directly to habitable rooms in the house (bedrooms, living room)
3. The HRV's airflow must be balanced after installation using the procedure found in the section "AIRFLOW BALANCING"

## HRV ducting for fully Dedicated System



## INSTALLATION EXAMPLES (CONT'D)

DIRECT CONNECTION of the FRESH air to living area to the RETURN PLENUM of the AIR HANDLER (Stale air drawn from key areas of home)

### PARTIALLY DEDICATED SYSTEM (BETTER)



1. In order to provide proper distribution of the fresh air, it is recommended that the furnace blower be set to run continuously or interconnected with HRV. See furnace electrical connection on page 18.
2. Stale air is drawn from key areas of the home (bathroom, kitchen, laundry room).
3. Fresh air is supplied to the return air plenum of the furnace.
4. Due to the difference in pressure between the HRV and the equipment it is being connected to the HRV's airflow must be balanced on site, using the procedure found in the section "AIRFLOW BALANCING"

\* In the case of a multi-zone system, please contact Fantech customer service prior to installing any installation type requiring the use of the furnace interlock

#### Suggested installation for:


- Central furnace (air handling unit or central air conditioners)
- When ducting fresh air to living area is not possible or practical, i.e. expensive or when the central AHU will operate year-round.

**Benefits:** Conditions the fresh air prior to distributing it throughout the house



**Make sure the HRV is capable of meeting the required airflow rate.**

### HRV/ Furnace ducting for Partially Dedicated System



# INSTALLATION EXAMPLES (CONT'D)

DIRECT CONNECTION of both the HRV SUPPLY AIR STREAM and EXHAUST AIR STREAM to the FURNACE COLD AIR RETURN

## SIMPLIFIED INSTALLATION

### (GOOD) (RETURN/RETURN METHOD)



1. Furnace blower must operate when ventilation from HRV is required. The furnace should be set to run continuously or interlocked with HRV. See furnace electrical connection on page 18.
2. A minimum separation of 1 m (39") is recommended between the two direct connections.
3. In order to prevent exhausting any fresh air, the HRV's exhaust air connection should be upstream of the HRV's supply air connection when ducting to the furnace's cold air return.
4. Due to the difference in pressure between the HRV and the equipment it is being connected to the HRV's airflow must be balanced on site, using the procedure found in the section "AIRFLOW BALANCING"


\* In the case of a multi-zone system, please contact Fantech customer service prior to installing any installation type requiring the use of the furnace interlock

#### Suggested installation for:

- When bathroom and kitchen already have local exhaust system
- May be suitable for retrofitting

**Benefits:** Least expensive installation type

## HRV/ furnace for Simplified Installation



\* Unit airflow should be balanced while HRV is on "Normal" speed and furnace blower is running.


# EXTERIOR DUCTING INSTALLATION

## WEATHERHOOD LOCATION

- Decide where your intake and exhaust hoods will be located.

### Locating the Intake Weatherhood

- Should be located upstream (if there are prevailing winds) from the exhaust outlet.
- At a minimum distance to 900 mm (3') away from dryer vents and furnace exhaust (medium or high efficiency furnaces), driveways, oil fill pipes, gas meters, or garbage containers.
- At a minimum height of 460mm (18") above the ground, or above the level of expected snow accumulation.
- Ideally, keep weatherhoods 1m (3') from corners.
- Do not locate in the garage, attic, crawl space, or underneath deck.



### Locating the Exhaust Weatherhood

- At least 460mm (18") above ground or above the depth of expected snow accumulation
- Ideally, keep weatherhoods 1m (3') from corners.
- Not near a gas meter, electric meter or a walkway where fog or ice could create a hazard
- Do not locate in a garage, workshop or other unheated space


## INSTALLING THE DUCTING TO THE WEATHERHOODS

A well designed and installed ducting system will allow the HRV to operate at its maximum efficiency. The inner liner of the flexible insulated duct must be secured to the sleeve of the weatherhood (as close to the outside as possible) and to the appropriate duct connection on the HRV. The insulation should remain full and not crushed. The outer liner, which acts as a vapor barrier, must be completely sealed to the outer wall and the HRV using tape and/or caulking. A good bead of high quality caulking (preferably acoustical sealant) will seal the inner flexible duct to both the HRV duct connection and the weatherhood prior to securing them.


To minimize airflow restriction, the flexible insulated duct that connects the two outside weatherhoods to the HRV should be stretched tightly and be as short as possible.

Twisting or folding the duct will severely restrict airflow.


See "Installation Diagram Examples" for installation examples.




## STEPS FOR HOOD INSTALLATION:




**1** Using the duct connection of the outside hood, outline the intake & exhaust holes to be cut. The holes should be slightly larger than the duct connection to allow for the thickness of the insulated flexible duct. Cut a hole for both the intake and exhaust hoods.



**2** Pull the insulated flexible duct through the opening until it is well extended and straight. Slide the duct's inner vinyl sleeve over the hood duct connection and secure. Pull the insulation over the duct and pull the vapor barrier over the sleeve. Secure with appropriate tape or sealant.



**3** Push the hood into the opening and then attach the hood to the outside wall with mounting screws. Repeat the installation procedure for both the supply and exhaust hoods.




**4** Using a caulking gun, seal around both hoods to prevent any leaks.

# INTERIOR DUCTING INSTALLATION



- To maximize airflow through the ductwork system, all ducts should be kept short and have as few bends or elbows as possible.
- 45° elbows are preferable to 90°.
- Use "Y" ducts instead of "T" ducts whenever possible.
- All duct joints must be fastened with screws or duct sealant and wrapped with aluminum foil duct tape to prevent leakage.
- Galvanized ducting from the HRV to the living areas in the house is recommended whenever possible, although flexible ducting can be used in moderation when necessary.
- To avoid possible noise transfer through the ductwork system, a short length (approximately 300mm, 12") of nonmetallic flexible insulated duct should be connected between the HRV and the supply/exhaust ductwork system.
- The main supply and return line to/from the HRV must have the same diameter as the duct connection or larger.
- Branch lines to the individual rooms may be as small as 100mm (4").



## INSTALLING DUCT TO HRV

For flexible duct installation, slide flexible ducting onto duct connection. Then install a cable tie over flexible duct to prevent leakage between the ducting and the duct connection.

In the case of solid ducting, slide duct over duct connection, screw in place and seal.

## SUPPLY AIR GRILLES LOCATION

In homes without a forced air furnace, fresh air should be supplied to all habitable rooms, including bedrooms and living areas. It should be supplied from high wall or ceiling locations. Grilles that diffuse the air comfortably are recommended. In homes with a forced air furnace, you may want to connect the HRV to the furnace ductwork (see information below).

## EXHAUST AIR GRILLES LOCATION

The stale air exhaust system is used to draw air from the points in the house where the worst air quality problems occur. It is recommended that return air ducts be installed in the bathroom, kitchen, and laundry room. Additional return air ducts from strategic locations may be installed. The furnace return duct may also be used to exhaust from. In this method, the exhaust air is not ducted back from bathrooms, kitchens, etc to the HRV with "dedicated lines".



**As per building codes and installation requirements for combustion appliances:**

**Air return ducts, or openings for air return, should not be placed in enclosed spaces containing combustion appliances that are subject to spillage.**

# HRV INSTALLATION



- Have a nearby power supply (120 volts, 60Hz)
- Choose a location which allows the possibility of mounting the unit to supporting beams.
- The unit should be level in order to allow proper condensate drainage
- To minimize noise, do not install unit in living area
- Ensure proper drainage

## LOCATION

The HRV must be located in a conditioned space where it will be possible to conveniently service the unit. Typically the HRV would be located in the mechanical room or an area close to the outside wall where the weatherhoods will be mounted. If a basement area is not convenient or does not exist, a utility room may be used.

**Attic installation** must meet the following conditions:

- Attic temperature must be above freezing conditions at all times and for best performance should be 12°C (54 °F).
- The condensate drain (if included) must be installed so that the condensate drains and is protected from freezing.
- The attic is easily accessible for equipment maintenance and inspection.

**Connecting appliances to the HRV** is not recommended. These include:

- Clothes dryer
- Range top
- Stovetop fan
- Central vacuum system
- Bathroom exhaust fans unless they are specifically designed for this purpose

These appliances may cause lint, dust or grease to collect in the HRV, damaging the unit.





Connecting any of these types of appliances to the HRV will void your warranty.

# MOUNTING – WALL MOUNT


VHR200R - Optional

## BRACKET MOUNTING KIT INCLUDES


- Mounting bracket, 1 pc
- Rubber vibration isolators, 4 pcs
- Screws, 4 pcs
- Washers, 4 pcs
- Safety screws, 2 pcs



**1** Attach bracket to wall using 4 screws and washers provided.



**2** Lift unit and slide into slots on the bracket



**3** Insert the safety screws on both sides to secure the unit.




Washers need to be installed to prevent screw head from going through the grommet.




If using the 24" spacing, move the vibration isolators.

# MOUNTING- CHAIN MOUNT

VHR200R-EC - Optional



- 1 Place fastening hooks on the strapping board or the floor joists.



- 2 Attach a hanging chain (provided) to each 19 mm (3/4") bolt (provided) in the top 4 corners of the unit and tighten.



- 3 Hang the unit by slipping a link onto the hanging hooks, making sure the unit is level.




- 4 Install a spring on each chain. Hook the spring in the links so a loop is created in the chain. The spring will then support the unit's weight and absorb vibrations.

## INSTALLING DRAIN LINE


Through normal operation and during its defrost mode, the HRV may produce some condensation. This water should flow into a nearby drain, or be taken away by a condensate pump. The HRV and all condensate lines must be installed in a space where the temperature is maintained above the freezing point. A "P" trap should be made in the drain line. This will prevent odors from being drawn back up into the unit.




The drain nipple is placed upside down in the unit to prevent it being damaged during shipping or the installation of the unit.




- 1 Remove the nutsert.




- 2 Invert the drain nipple. Make sure to place gasket between the unit and the drain nipple inside the unit.



- 3 Secure the drain nipple using the nutsert.



- 4 Install the drain hose making a "P" trap, secure the condensate line drain connection using the tube clamp provided. Fill the condensate line with water.



\* Alternative options for a "P" trap can be used such as 1/2" PVC tubing or other materials. (Not included)

# AIRFLOW ADJUSTMENT & BALANCING



**BALANCING THE AIRFLOWS IS CRUCIAL TO ENSURE OPTIMAL OPERATION OF THE UNIT. IF THE AIRFLOW IS NOT PROPERLY BALANCED, THE FOLLOWING ISSUES MAY OCCUR:**

- SIGNIFICANT POSITIVE OR NEGATIVE PRESSURE INSIDE THE HOUSE
- UNIT'S EFFICIENCY MAY BE NEGATIVELY AFFECTED
- UNIT'S DEFROST MAY NOT WORK EFFECTIVELY
- CAN LEAD TO AIR LEAKS OR BACKDRAFTING OF ANY COMBUSTION APPLIANCES.

The airflow adjustment and balancing procedure consists of adjusting the fresh airflow to make sure it meets the requirements for the building and then balance the system to make sure there is an equal amount of stale air being exhausted. In the case that the airflow is not exactly the same, it is recommended to have a higher stale airflow of up to 10% in colder climates to ensure that the temperature of the fresh airflow coming from the outside is as close to the room temperature as possible.

## GENERAL PREPARATION:

Before performing the adjustment and balancing for unit, make sure to check the following:

- Seal all the ductwork
- Fully open all dampers (if present)
- Turn off all other exhaust appliances such as range hood, dryers, bathroom fans, etc.
- If performing balancing during cold weather, make sure the unit is not operating in defrost mode.
- If the installation type is Simplified or Partially Dedicated, make sure that the furnace/air handler blower is operating at normal speed during the balancing sequence.
- When reading with a mechanical type manometer (Magnehelic), make sure the manometer is placed on a level surface

For optimal performance, HRV unit should be re-balanced after a major renovation or after the installation of extra grilles or registers.



- In cold climates, continuous excessive positive pressure inside the house may drive moisture inside the external walls of the house. Moisture present inside the external wall may condense if the outside temperature is cold enough and can cause damage to structural components. A symptom of excessive positive pressure inside a house is frozen door locks.
- Continuous excessive negative pressure can have undesirable effects. In some geographic locations, negative pressure can increase the infiltration of soil gases such as methane and radon. Negative pressure is also undesirable where combustion equipment is present and may cause back drafting of the combustion gases.

## ADJUSTING AIRFLOWS USING INTEGRATED BALANCING SYSTEM

Adjustable dampers are integrated into the Fresh Air to Building and the Stale Air to Outside duct connections. Those dampers replace the installation of separate back draft and balancing dampers in the duct line.

The integrated dampers are preset at the fully opened position. In order to reduce the amount of airflow, turn the adjustable lever using a flat screw driver by turning it counter clock wise. Turning the lever clockwise may damage the plastic screw head. Follow the balancing steps to properly adjust the airflow.

# BALANCING STEPS



**Use balancing chart located on the door of the HRV**

**STEP #1:** Identify the desired airflow using the provided chart. From the desired airflow (left column) identify the pressure reading needed by simply following the line. Make sure to set the unit at the Normal speed before performing the next step.

**STEP #2:** Measure the pressure reading by connecting a manometer on the LOW and HIGH pressure ports located on the duct connection. Refer to **Illustration #1**. If the pressure reading is LOWER than the desired value, adjust the balancing dampers by turning the adjustable arm counter clockwise until the correct corresponding pressure value is reached. Refer to **Illustration #2**. Do the same for both the SUPPLY and EXHAUST airflows. If the pressure reading is HIGHER than desired when the damper is fully opened, please check the distribution system for any anomalies that could increase the resistance in the distribution system.

**BALANCING CHART (example only)**

| Airflow |     | Normal Speed                         |             | Reduced Speed                        |             |
|---------|-----|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| CFM     | L/s | $\Delta$ In W.G.<br>Pressure reading | $\Delta$ Pa | $\Delta$ In W.G.<br>Pressure reading | $\Delta$ Pa |
| 110     | 52  | 0.36                                 | 91          |                                      |             |
| 100     | 47  | 0.46                                 | 114         |                                      |             |
| 90      | 42  | 0.55                                 | 137         |                                      |             |
| 80      | 38  | 0.64                                 | 161         |                                      |             |
| 70      | 33  | 0.74                                 | 184         | 0.13                                 | 32          |
| 65      | 31  | 0.78                                 | 195         | 0.16                                 | 40          |
| 60      | 28  | 0.83                                 | 207         | 0.19                                 | 48          |
| 55      | 26  | 0.87                                 | 219         | 0.22                                 | 55          |
| 50      | 24  | 0.92                                 | 230         | 0.25                                 | 63          |

# EXAMPLE



- If the house is tightly sealed, adjusting one airflow may affect the other airflow as well. It is recommended to check each airflow again to make sure the value did not change dramatically during the balancing procedure. Make adjustments as necessary.
- The pressure reading from the duct connection refers to the total pressure loss from the distribution system. A well designed distribution system should have a total pressure loss between 0.4" (100Pa) and 0.6" (150Pa). The pressure reading can therefore be used to troubleshoot distribution system. If the pressure reading is higher than 0.6" (150Pa), we recommend that you inspect the system and check for closed grilles, blocked exterior hoods or twisted flexible duct.

**STEP #3:** Secure the adjustable arm by tightening the set screw as shown in **Illustration #3**.




Illustration #1




Illustration #2




Illustration #3




# Low Voltage Control Systems

\* Please see instruction manuals for individual controls for proper wiring and set up of control systems.




## CENTRAL CONTROLS

These cannot be used with another central control

| CONTROLS                                                                                               | FEATURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONNECT TO                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECO-Touch®</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Our most complete, yet easy to use control system</li> <li>Sleek design with backlight touchscreen LCD</li> <li>ECO mode selects the best operating mode and speed for the season, minimizing energy use associated with ventilation</li> <li>Set preferred indoor relative humidity range and ventilation mode for day and night conditions</li> <li>No battery to replace, all programmed settings are retained during power outage</li> <li>Maintenance reminder indicator</li> <li>Error code messages reduce troubleshooting time</li> </ul> |   |
| <b>EDF7</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>MODE button provides 3 modes of operations: Ventilation, Recirculation and Standby</li> <li>User selected fan speed: Reduced, Medium, Normal and 20 minutes per hour</li> <li>AUTO setting allows the homeowner to deactivate the dehumidistat</li> <li>When the humidity exceeds the desired setpoint, the ventilation system operates at Normal speed.</li> <li>Once the desired humidity level is achieved, your ventilation system resumes to its previous mode of operation</li> </ul>                                                       |   |
| <b>EDF1R</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Press button once for continuous Reduced speed</li> <li>Press button twice and the unit will cycle 20 minutes ON/ 40 minutes OFF and repeat</li> <li><b>EDF1</b> – Press button a third time and the system will run continuously on HIGH speed</li> <li><b>EDF1R</b> – Press button a third time and the system will run recirculation on HIGH speed</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |  |

1. Ensure that unit is not plugged when connecting the control
2. Recirculation mode is only available with the "R" suffix at the end of the model number.






The wiring connectors can be removed for easier connection.


\*Maintain polarity between control and HRV

(+ → + ; - → -)

## AUXILIARY CONTROL – These controls can be paired with central controls or combined together.

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RTS2*</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20- minute timer with LED light</li> <li>Boosts system to high speed with the touch of a button</li> <li>Up to 5 can be used in one system</li> <li>Use in bathroom, kitchen, laundry room</li> </ul>      |  |
| <b>RTS5</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>20/40/60 minute timer with LED light</li> <li>Boosts system to high speed with the touch of a button</li> <li>Up to 5 can be used in one system</li> <li>Use in bathroom, kitchen, laundry room</li> </ul> |  |
| <b>MDEH1</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotary dial Dehumidistat</li> <li>Multiple units can be used</li> <li>We recommend setting the relative humidity above 80% during the summer</li> </ul>                                                    |  |

# WIRING DIAGRAM




# WIRING DIAGRAM (CONT'D)

## WIRING DIAGRAM TO FURNACE



### FOR A FURNACE CONNECTION TO A COOLING SYSTEM:

On some newer furnaces and older thermostats, energizing the R and G terminal at the furnace has the effect of energizing the Y at the thermostat and thereby turning on the cooling system. If you identify this type of thermostat, you must use the "Alternate Furnace Interlock Wiring"



**As per building codes and installation requirements for combustion appliances:**

**Air return ducts, or openings for air return, should not be placed in enclosed spaces containing combustion appliances that are subject to spillage.**

# TROUBLESHOOTING

| Problem                                                       | Causes                                                                 | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Air is too dry                                                | Dehumidistat control is set too low                                    | Increase the desired level of humidity. Change ventilation mode from continuous mode to standby.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | HRV out of balance                                                     | Have contractor balance HRV airflows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Air is too humid                                              | Dehumidistat control is set too high                                   | Reduce the desired level of humidity. Combine this with the use of continuous exchange mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               | Sudden change in temperature                                           | Wait until outside temperature stabilizes (winter). Heating will also improve situation.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               | Storing too much wood for heating                                      | Store a majority of your wood outside. Even dried, a cord of wood contains more than 20 gallons of water.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                               | Dryer vent exhaust is inside home                                      | Make sure the dryer vent is exhausting outside.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | Poor air circulation near windows                                      | Open curtains or blinds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               | HRV out of balance                                                     | Have contractor balance HRV airflows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | Well sealed basement door is closed                                    | Open the door or install a grill on the door.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Failed damper system may be stuck in recirculation mode                | Check defrost damper. If damper is always blocking incoming fresh air, have contractor verify damper system.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Persistent condensation on window                             | Improper adjustment of dehumidistat control                            | Reduce the desired level of humidity. Combine this step with use of continuous exchange mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | HRV out of balance                                                     | Have contractor balance HRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | Poor air circulation near windows                                      | Open curtains or blinds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poor Air Flows                                                | 1/4" (6mm) mesh on the outside hoods is plugged                        | Clean exterior hoods or vents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Filters plugged                                                        | Remove and clean filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | Core obstructed                                                        | Remove and clean core                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                               | Indoor grilles closed or blocked                                       | Check and open grilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | Inadequate power supply at site                                        | Have electrician check supply voltage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                               | Ductwork is restricting airflow                                        | Check duct installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | Improper speed control setting                                         | Increase the speed of the HRV (i.e. change unit control from REDUCED to NORMAL speed)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                               | HRV airflow improperly balanced                                        | Have contractor balance HRV airflows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | Ducting has fallen down or been disconnected from HRV                  | Have contractor reconnect ducting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supply air feels cold                                         | Poor location of supply grilles, the airflow may irritate the occupant | Locate the grilles high on the walls or under the baseboards, install ceiling mounted diffuser or grilles so as not to directly spill the supply air on the occupant (eg. Over a sofa)<br>Turn down the HRV supply speed. A small duct heater (1kw) could be used to temper the supply air<br>Placement of furniture or closed doors is restricting the movement of air in the home |
|                                                               | Outdoor temperature extremely cold                                     | If supply air is ducted into furnace return, the furnace fan may need to run continuously to distribute ventilation air comfortably                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HRV and/or Ducts frosting up                                  | HRV air flows are improperly balanced                                  | Have HVAC contractor balance the HRV airflows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Malfunction of the HRV defrost system                                  | Note: minimal frost build-up is expected on the core before unit initiates defrost cycle functions                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condensation or Ice Build Up in Insulated Duct to the Outside | Incomplete vapor barrier around insulated duct                         | Tape and seal all joints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               | A hole or tear in outer duct covering                                  | Tape any holes or tears made in the outer duct covering<br>Ensure that the vapor barrier is completely sealed.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LED is flashing                                               | Everything is in good operations                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LED is not flashing                                           | No Power is being transmitted to the Control Board                     | Make sure unit is plugged.<br>Transformer may need replacing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Note:** It is best to get the unit checked by a certified HVAC Contractor/Technician.

# HRV MAINTENANCE CHART

| Maintenance Required                                  | Recommended Frequency      | Date Maintenance Performed |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Check and Clean Electrostatic Exhaust Filter          | Every 3 months or if dirty |                            |  |  |  |  |  |
| Check and Replace Pleated Supply Filter (If equipped) | Every 3 months or if dirty |                            |  |  |  |  |  |
| Check Heat Recovery Core                              | Every 6 months             |                            |  |  |  |  |  |
| Check Drain Pan and Lines                             | Every 3 months             |                            |  |  |  |  |  |
| Vacuum the Inside of the Unit                         | Annually                   |                            |  |  |  |  |  |
| Clean and Un-block Outside Hoods                      | Annually                   |                            |  |  |  |  |  |
| Clean and Inspect Duct Work                           | Annually                   |                            |  |  |  |  |  |
| General Servicing by a Qualified Contractor           | Annually                   |                            |  |  |  |  |  |
|                                                       |                            |                            |  |  |  |  |  |
|                                                       |                            |                            |  |  |  |  |  |

\* Schedule may be altered to meet your own needs. More frequent servicing may be required depending on the severity of your home's indoor and outdoor environments.

| Contractor | Telephone Number | Date Serviced |
|------------|------------------|---------------|
|            |                  |               |
|            |                  |               |

## Limited Warranty

- The Heat recovery aluminum core has a Limited Lifetime Warranty.
- The warranty is limited to 5 years on parts and 7 years on fans from the date of purchase, including parts replaced during this time period. If there is no proof of purchase available, the date associated with the serial number will be used for the beginning of the warranty period.
- The fans found in all Fantech HRVs require no lubrication, and are factory balanced to prevent vibration and promote silent operation.
- The limited warranty covers normal use. It does not apply to any defects, malfunctions or failures as a result of improper installation, abuse, mishandling, misapplication, fortuitous occurrence or any other circumstances outside Fantech's control.
- Inappropriate installation or maintenance may result in the cancellation of the warranty.
- Any unauthorized work will result in the cancellation of the warranty.
- Fantech is not responsible for any incidental or consequential damages incurred in the use of the ventilation system.
- Fantech is not responsible for providing an authorized service centre near the purchaser or in the general area.
- Fantech reserves the right to supply refurbished parts as replacements.
- Transportation, removal and installation fees are the responsibility of the purchaser.
- The purchaser is responsible to adhering to all codes in effect in his area.

\* This warranty is the exclusive and only warranty in effect relative to the ventilation system and all other warranties either expressed or implied are invalid.




# Manuel d'installation

## VHR 200R

Ventilateur récupérateur de chaleur

### PIÈCES DANS LA BOÎTE

Ventilateur récupérateur de chaleur, 1 pc  
Kit de suspension, 1 pc  
Vis et matériel d'assemblage, 1 pc  
Tuyau d'évacuation, 1 pc  
Manuel d'installation, 1 pc



Votre système de ventilation doit être installé conformément aux exigences de la province où vous habitez ou, à défaut de telles exigences, conformément à l'édition actuelle du Code national du bâtiment du Canada ou aux « méthodes d'ingénierie appropriées » de l'ASHRAE.

### United States

10048 Industrial Blvd., Lenexa, KS, 66215  
Tél.: 800.747.1762 • Fax: 800.487.9915

### Canada

50 Kanalfakt Way, Bouctouche, NB, E4S 3M5  
Tél.: 800.565.3548 • Fax: 877.747.8116

Fantech se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tout moment et sans préavis, les caractéristiques, la conception, les composants et les spécifications de ses produits, afin de conserver sa position de leader de technologie.

S'il vous plaît visitez notre site [www.fantech.net](http://www.fantech.net) pour des informations techniques plus détaillées.



**fantech**®  
une compagnie de Systemair

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Note                                                                              | Avertissement/<br>Note importante                                                 | Information                                                                       | Information<br>technique                                                           | Conseil<br>pratique                                                                 |



## VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Avant de procéder à l'installation, examinez avec soin la façon dont le système fonctionnera s'il est relié à tout autre appareil mécanique, notamment une fournaise à air pulsé ou un appareil de traitement d'air dont la pression statique est plus élevée. Une fois l'installation terminée, la compatibilité des deux appareils doit être confirmée en mesurant le débit d'air du ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) au moyen de la procédure d'équilibrage du présent manuel. Il importe de toujours évaluer l'interaction du VRC avec les appareils de chauffage à évacuation (fournaise à gaz, fournaise à mazout, poêle à bois, etc.)



Les produits sont conçus et fabriqués pour fournir une performance fiable, mais ils ne sont pas garantis à 100% sans défaut. Même les produits ont des pannes occasionnelles et cette possibilité devrait être reconnue par l'utilisateur. Si ces produits sont utilisés dans un système de ventilation qui maintient des fonctions vitales où une défaillance pourrait entraîner des pertes ou des blessures, l'utilisateur doit fournir une ventilation de secours adéquate, une ventilation supplémentaire naturelle, un système d'alarme de défaillance ou d'accepter les risques de pertes ou de blessures.

Votre système de ventilation doit être installé en conformité avec le code du bâtiment local qui est en vigueur, en l'absence de telles exigences, il est recommandé de vérifier auprès des autorités locales ayant juridiction dans votre région avant d'installer ce produit.

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| DÉTERMINER VOS BESOINS DE VENTILATION . . . . .                       | 24 |
| EXEMPLES D'INSTALLATION                                               |    |
| Système entièrement spécialisé . . . . .                              | 25 |
| Système partiellement spécialisé . . . . .                            | 26 |
| Installation simplifiée . . . . .                                     | 27 |
| INSTALLATION DES CONDUITS EXTÉRIEURS                                  |    |
| Emplacement des hottes . . . . .                                      | 28 |
| Installation de l'ensemble des conduits avec hottes . . . . .         | 28 |
| INSTALLATION DES CONDUITS INTÉRIEURS                                  |    |
| Conseils pratiques . . . . .                                          | 29 |
| Installation des conduits sur le VRC . . . . .                        | 29 |
| Emplacement des grilles d'approvisionnement et d'évacuation . . . . . | 29 |
| INSTALLATION DU VRC . . . . .                                         | 30 |
| ÉQUILIBRAGE DU DÉBIT D'AIR                                            |    |
| Préparation générale . . . . .                                        | 33 |
| Ajustement des débits d'air . . . . .                                 | 33 |
| Étapes de balancement . . . . .                                       | 34 |
| SYSTÈMES DE CONTRÔLE À BASSE TENSION . . . . .                        | 35 |
| SCHÉMAS ÉLECTRIQUES . . . . .                                         | 36 |
| DÉPANNAGE . . . . .                                                   | 38 |
| TABLEAU D'ENTRETIEN DU VRC . . . . .                                  | 39 |
| LISTE DES COMPOSANTES                                                 |    |
| VHR200R . . . . .                                                     | 40 |

# DÉTERMINER VOS BESOINS DE VENTILATION

## Méthode compte de pièces

| Liste des pièces                                                                    | Nombre de pièces | Pi <sup>3</sup> /min (L/s)                                    | PCM Required |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Chambre principale                                                                  |                  | x 10 L/s (20 pi <sup>3</sup> /min)                            | =            |
| Sous-sol                                                                            | oui ou no        | Si oui, ajoutez 10 L/s (20 pi <sup>3</sup> /min)<br>Sinon = 0 | =            |
| Chambre à coucher                                                                   |                  | x 5 L/s (10 pi <sup>3</sup> /min)                             | =            |
| Salon                                                                               |                  | x 5 L/s (10 pi <sup>3</sup> /min)                             | =            |
| Autres                                                                              |                  | x 5 L/s (10 pi <sup>3</sup> /min)                             | =            |
| Cuisine                                                                             |                  | x 5 L/s (10 pi <sup>3</sup> /min)                             | =            |
| Salle de bain                                                                       |                  | x 5 L/s (10 pi <sup>3</sup> /min)                             | =            |
| Buanderies                                                                          |                  | x 5 L/s (10 pi <sup>3</sup> /min)                             | =            |
| Lingerie                                                                            |                  | x 5 L/s (10 pi <sup>3</sup> /min)                             | =            |
| <b>Ventilation total nécessaire</b> (La somme des chiffres de la dernière colonne ) |                  |                                                               | <b>=</b>     |

1 pi<sup>3</sup>/min = 0.47 L/s  
1 L/s = 2.13 pi<sup>3</sup>/min

## Méthode ASHRAE

| Superficie      |                | Débit d'air recommandé |     |                      |     |                      |     |                      |     |                      |     |
|-----------------|----------------|------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|
|                 |                | Chambre à coucher      |     |                      |     |                      |     |                      |     |                      |     |
| Ft <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 1                      |     | 2                    |     | 3                    |     | 4                    |     | 5                    |     |
|                 |                | Pi <sup>3</sup> /min   | L/s | Pi <sup>3</sup> /min | L/s | Pi <sup>3</sup> /min | L/s | Pi <sup>3</sup> /min | L/s | Pi <sup>3</sup> /min | L/s |
| <500            | <47            | 30                     | 128 | 38                   | 18  | 45                   | 21  | 53                   | 25  | 60                   | 28  |
| 501-1000        | 47-93          | 45                     | 21  | 53                   | 24  | 60                   | 28  | 68                   | 31  | 75                   | 35  |
| 1001-1500       | 94-139         | 60                     | 28  | 68                   | 31  | 75                   | 35  | 83                   | 38  | 90                   | 42  |
| 1501-2000       | 140-186        | 75                     | 35  | 83                   | 38  | 90                   | 42  | 98                   | 45  | 105                  | 49  |
| 2001-2500       | 187-232        | 90                     | 42  | 98                   | 45  | 105                  | 49  | 113                  | 52  | 120                  | 56  |
| 2501-3000       | 233-279        | 105                    | 49  | 113                  | 52  | 120                  | 56  | 128                  | 59  | 135                  | 63  |
| 3001-3500       | 280-325        | 120                    | 56  | 128                  | 59  | 135                  | 63  | 143                  | 66  | 150                  | 70  |
| 3501-4000       | 326-372        | 135                    | 63  | 143                  | 66  | 150                  | 70  | 158                  | 73  | 165                  | 77  |
| 4001-4500       | 373-418        | 150                    | 70  | 158                  | 73  | 165                  | 77  | 173                  | 80  | 180                  | 84  |
| 4501-5000       | 419-465        | 165                    | 77  | 173                  | 80  | 180                  | 84  | 188                  | 87  | 195                  | 91  |

\* ASHRAE 62.2-2016 Table 4.1, Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings.



**Salle de bain:** Si le VRC fournit la ventilation d'échappement locale requise pour chaque salle de bain avec chacun un 20 PCM continue (10L/s), ce taux de ventilation peut être considéré comme faisant partie du débit de ventilation de tout le bâtiment.

# EXEMPLES D'INSTALLATION

Exemple seulement – la configuration des conduits peut être différente selon le modèle.

## SYSTÈME ENTièrement SPÉCIALISÉ (NOUVELLE CONSTRUCTION)

### Installation suggérée pour:


- Plinthe à eau chaude
- Plancher chauffant
- Plinthe électriques
- Thermopompe mural bibloc

**Avantages:** Fourni la meilleure répartition de l'air frais dans la maison; les coûts de fonctionnement plus faibles, puisque l'unité de traitement d'air/ fournaise n'est pas nécessaire



1. L'air vicié est aspiré à partir des endroits clés de la maison (salle de bains, cuisine, buanderie).
2. L'air frais est distribué parmi les pièces habitables (chambres à coucher, salon).
3. Le débit d'air du VRC doit être confirmé sur place au moyen de la procédure d'équilibrage du présent manuel d'installation.

## Conduit VRC/Fournaise de Système entièrement spécialisé



## EXEMPLES D'INSTALLATION (SUITE)

### RACCORDEMENT DIRECT du FLUX D'AIR D'APPROVISIONNEMENT à la BOUCHE DE REPRISE D'AIR DE LA FOURNAISE

(L'air vicié est aspiré à partir des endroits clés de la maison.)

### SYSTÈME PARTIELLEMENT SPÉCIALISÉ



1. Pour assurer une bonne distribution de l'air, il est nécessaire de faire fonctionner le ventilateur de la fournaise pendant que le VRC est en marche. Voir connexion électrique de la fournaise à la page 38.
2. Air vicié est aspiré à des endroits clés de la maison (salle de bain, cuisine, buanderie).
3. L'air frais est fourni au plénum de retour d'air de la fournaise.
4. En raison de l'écart de pression entre le VRC et l'équipement auquel il est raccordé, le débit d'air du VRC doit être équilibré sur place au moyen de la procédure dans la section "équilibrage du débit d'air".

\* Dans le cas d'un système multi-zone, s'il vous plaît contacter le service à la clientèle de Fantech avant d'installer tout type d'installation nécessitant l'utilisation synchronisé de la fournaise "

#### Installation suggérée pour:


- Fournaise centrale (unité de traitement d'air, air climatisé central)
- Lorsque l'installation des endroits habitable n'est pas possible ou pratique, dispendieux ou lorsque l'unité de traitement d'air fonctionnera toute l'année.

**Avantages:** Conditionne l'air frais avant de la distribuer dans la maison



**S'assurer que le VRC est dans la possibilité de rencontrer le débit d'air recommandé**

### Conduits VRC/Fournaise pour Système partiellement spécialisé



## EXEMPLES D'INSTALLATION (SUITE)

RACCORDEMENT DIRECT du FLUX D'AIR D'APPROVISIONNEMENT et du FLUX D'AIR ÉVACUÉ DU VRC à la BOUCHE D'AIR DE LA FOURNAISE

### INSTALLATION SIMPLIFIÉE

#### (BONNE) (MÉTHODE RETOUR / RETOUR)



1. Pour assurer une bonne distribution de l'air, le ventilateur de la fournaise doit fonctionner continuellement, ou bien le fonctionnement du VRC doit être synchronisé avec le ventilateur de la fournaise. Voir connexion électrique de la fournaise à la page 38.
2. Une séparation minimum de 1 m (36 po) est recommandée entre les deux connexions directes.
3. Afin d'éviter l'évacuation d'air frais, la connexion d'évacuation du VRC devrait être située en amont de la connexion d'approvisionnement du VRC lorsqu'on les branche à la bouche de reprise d'air de la fournaise.
4. En raison de l'écart de pression entre le VRC et l'équipement auquel il est raccordé, le débit d'air du VRC doit être équilibré sur place au moyen de la procédure détaillée dans la section " Équilibrage du débit d'air "


\* Dans le cas d'un système multi-zone, s'il vous plaît contacter le service à la clientèle de Fantech avant d'installer tout type d'installation nécessitant l'utilisation synchronisé de la fournaise "

#### Installation suggérée pour:

- Lorsque la salle de bain et la cuisine ont déjà un système d'échappement
- Peut convenir pour la modernisation

**Avantages:** Type d'installation le moins dispendieux à mettre en place

### Conduits VRC/Fournaise pour Installation simplifiée



\*L'appareil est équilibré à vitesse normale et pendant que le ventilateur de la fournaise est en marche.

# INSTALLATION DES CONDUITS EXTÉRIEURS

## EMPLACEMENT DES HOTTES


- Décidez de l'emplacement des hottes d'aspiration et d'évacuation.

### Emplacement de la hotte d'aspiration

- Doit être située en amont de la sortie d'évacuation (en présence de vents dominants).
- Doit être située à une distance minimum de 900 mm (3 pi) de la hotte d'évacuation, des événements de la sécheuse et de l'évacuation de la fournaise à air pulsé (fournaise à moyen ou à haut rendement).
- Doit être montée à au moins 460 mm (18 po) au-dessus du sol ou au-dessus de la couche de neige prévue.
- Idéalement, gardez les hottes à 1 m (3 pi) des coins.
- Ne doit jamais être située dans un garage, un grenier, vide sanitaire ou sous un patio.

### Emplacement de la hotte d'évacuation


- Doit être située à au moins 2m (6 pi) de la prise d'air de ventilation.
- Doit être montée à au moins 460 mm (18 po) au-dessus du sol ou au-dessus de la couche de neige prévue.
- Idéalement, gardez les hottes à 1 m (3 pi) des coins.
- Ne doit pas être située à proximité d'un compteur de gaz, d'un compteur d'électricité ou d'une allée où le brouillard et la glace peuvent constituer un danger
- Ne doit jamais être située dans un garage, un atelier ou un espace non chauffé.




## INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE CONDUITS AVEC LES HOTTES

Le rendement maximum du VRC est assuré par un ensemble de conduits d'évacuation de haute qualité technique qui est bien installé. Le revêtement intérieur des conduits flexibles isolés doit être encastré dans un manchon des hottes de protection contre les intempéries (aussi près que possible de l'extérieur) et dans l'orifice approprié du VRC. Assurez-vous que l'isolation demeure entièrement et qu'elle n'est pas écrasée. Le revêtement extérieur, qui joue le rôle de parevapeur, doit être complètement scellé sur le mur extérieur et le VRC à l'aide de ruban ou de produit de calfeutrage. Déposez un cordon de produit de calfeutrage de première qualité (du mastic d'isolation acoustique de préférence) pour sceller le conduit flexible intérieur à l'orifice du VRC et à la hotte de protection avant de procéder à l'encastrement. Pour réduire au minimum la restriction de débit d'air, le conduit flexible isolé qui relie les deux hottes de protection extérieures du VRC doit être bien tendu et le plus court possible. Des conduits tordus ou pliés réduisent fortement le débit d'air.


Reportez-vous aux exemples illustrés dans la section "Exemples d'installation"




## ÉTAPES DE L'INSTALLATION DE LA HOTTE:




- 1 Tracez le contour du collet de la hotte externe pour découper les trous d'aspiration et d'évacuation. Le diamètre des trous doit être un peu plus grand que celui du collet, pour tenir compte de l'épaisseur du conduit flexible isolé. Percez un trou pour la hotte d'aspiration et un trou pour la hotte d'échappement



- 2 Faites passer le conduit flexible isolé dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et droit. Faites glisser le manchon en vinyle interne du conduit sur le collet avec l'isolation et placez le parevapeur sur le manchon. Fixez à l'aide de ruban adhésif en toile.



- 3 Enfoncez la hotte dans l'ouverture. Fixez la hotte sur le mur extérieur en utilisant des vis de montage. Répétez la procédure d'installation pour la hotte d'aspiration et la hotte d'évacuation.




- 4 À l'aide d'un pistolet à calfeutrer, calfeutrez les deux hottes pour empêcher les fuites.

# INSTALLATION DES CONDUITS INTÉRIEURS



- Pour maximiser le débit d'air dans le réseau de conduits, assurez-vous que tous les conduits sont le plus court et le plus droit possible.
- Il est préférable d'utiliser des coudes de 45 degrés plutôt que des coudes de 90 degrés.
- Dans la mesure du possible, utilisez des raccords en Y plutôt que des raccords en T.
- Pour éviter les fuites, fixez tous les joints des conduits en utilisant des vis ou un produit d'étanchéité pour conduits puis recouvrez-les d'un ruban adhésif en toile de qualité.
- Dans la mesure du possible, utilisez un ensemble de conduits galvanisés entre le VRC et les pièces d'habitation de la maison; il est également possible d'utiliser des conduits flexibles en modération.
- Pour éviter que le bruit ne se propage dans le réseau de conduits, reliez le VRC au réseau de conduits d'aspiration/d'évacuation par un court conduit flexible isolé non métallique (environ 300 mm [12 po]).
- Les conduits principales d'alimentation et de retour de VRC doivent avoir le même diamètre ou plus grand que les connections.
- Les branchements qui aboutissent dans chaque pièce peuvent mesurer aussi peu que 100 mm (4 po).



## INSTALLATION DES CONDUITS SUR LE VRC

Le collet est muni de crochets afin d'éviter le glissement du conduit flexible. Pour installer le conduit flexible, faites le glisser sur le collet et au-dessus des crochets. Ensuite, installez un attache câble par-dessus le conduit flexible afin de prévenir des fuites entre le conduit et le collet.

Dans le cas d'un conduit galvanisé, faites le glisser sur le collet, vissez en place et scellez le.

## EMPLACEMENT DES GRILLES D'APPROVISIONNEMENT

Dans les maisons non munies d'une fournaise à air pulsé, il faut distribuer de l'air frais dans toutes les pièces d'habitation, y compris les chambres à coucher. L'air devrait provenir de la partie supérieure d'un mur ou du plafond. Il est recommandé d'utiliser des grilles qui distribuent l'air confortablement. Dans les maisons pourvues d'une fournaise à air pulsé, il est possible de relier le VRC au réseau de conduits de la fournaise.

## EMPLACEMENT DES GRILLES D'ÉVACUATION

Le système d'évacuation de l'air vicié sert à aspirer l'air des endroits de la maison où la qualité d'air est la moins bonne. Il est recommandé d'installer les conduits de retour d'air dans la salle de bains, la cuisine et la buanderie. Il est également possible d'installer des conduits supplémentaires de retour d'air dans des endroits stratégiques. Le conduit de retour de la fournaise peut également servir de conduit d'évacuation. Ainsi, l'air évacué des salles de bain, cuisine, etc. ne retourne pas au VRC par des «conduits spécialisées».



**Selon les codes du bâtiment et les codes d'installation des appareils de combustion, il est interdit de poser des grilles de reprise d'air ou de percer une ouverture pour une prise d'air dans une pièce close où se trouvent des appareils à combustion sujet à des déversements.**

# INSTALLATION



- Assurez-vous d'avoir une source d'alimentation près. (120 volts, 60Hz)
- Choisissez un emplacement où il y a possibilité de montage à des poutres de support.
- L'unité doit être au niveau afin d'assurer un drainage approprié.
- Afin de minimiser le bruit, ne pas installer l'appareil à un endroit habitable.
- Assurez un drainage approprié

## EMPLACEMENT

Le VRC doit être situé dans un endroit chauffé où il sera possible d'en effectuer l'entretien convenablement. Généralement, le VRC doit être situé dans la chambre des appareils mécaniques ou à proximité. S'il n'y a pas de sous-sol ou si le sous-sol ne convient pas, il est possible d'installer l'appareil dans la lingerie ou dans la buanderie.

**Installation dans un grenier** doit remplir les conditions suivantes:

- La température du grenier doit être soit au-dessus des conditions de gel en tout temps et pour une meilleur performance devrait être 12°C (54 °F).
- L'évacuation des condensats (si inclus) doit être installé de telle sorte que les drains de condensat et est protégé contre le gel.
- Le grenier est facilement accessible pour l'entretien du matériel et de l'inspection

**Il n'est pas recommander de raccorder des appareils électroménagers au VRC, notamment:**

- Sécheuse de linge;
- Table de cuisson;
- Ventilateur de cuisinière;
- Système d'aspirateur central.

Ces électroménagers peuvent entraîner l'accumulation de charpie, de poussière ou de graisse dans le VRC et l'endommager.







Le raccordement de n'importe quel type d'appareils électroménagers au VRC annule la garanti

# MONTAGE- SUPPORT MURAL

VHR200R - Optionnel

## LE KIT DU SUPPORT DE MONTAGE COMPREND

- Support de montage, 1 pc
- Amortisseurs de vibrations en caoutchouc, 4 pcs
- Vis 1.5 po, 4 pcs
- Rondelle, 4 pcs
- Vis de sécurité 2 pcs



**1** Fixer le support au mur à l'aide de quatre vis et rondelles fournies.

**2** Soulevez l'appareil et glissez dans les fentes sur le support.

**3** Insérez les vis de sécurité des deux côtés pour fixer l'unité.




Rondelles doivent être installés pour empêcher la tête de vis de passer au travers l'œillet.




Si vous utilisez l'espacement de 24 po, déplacez les amortisseur de vibrations.

# MONTAGE - CHAINES

VHR200R-EC - Optionnel



**1** Installez les crochets de fixation sur la fourrure ou les solives de plancher.



**2** Suspendez la chaîne (fournie) à chaque boulon de 19 mm (3/4 po) (fournis) situés aux quatre coins supérieurs du VRC et serrez.



**3** Suspendez le VRC en faisant glisser un maillon de la chaîne dans les crochets de suspension et assurez vous que l'appareil est de niveau.




**4** Installez un ressort sur chaque chaîne. Accrochez le ressort de sorte qu'une boucle est créée dans la chaîne. Le ressort supportera le poids du VRC et absorbera les vibrations.

## INSTALLATION DU TUYAU D'ÉCOULEMENT


En mode normal ainsi qu'au cours du cycle de dégivrage, le VRC peut produire de la condensation. L'eau de condensation doit d'écouler vers le drain avoisinant ou être aspirée par une pompe à condensat. Le VRC et toutes les canalisations de condensats doivent être installés dans un endroit où la température ambiante est maintenue au-dessus du point de congélation. Faites un siphon en P dans un tuyau d'écoulement. Ce siphon empêche le retour des odeurs vers l'appareil.




Le raccord de vidange est placé à l'envers dans l'appareil pour éviter qu'elle ne soit endommagée lors du transport ou de l'installation de l'appareil.




**1** Retirez le nutsert.




**2** Inverser le raccord de vidange. Assurez-vous de placer le joint entre l'unité et le raccord de vidange à l'intérieur de l'appareil.



**3** Fixer le raccord de vidange en utilisant le nutsert.



**4** Installez le tuyau de vidange faisant un piège en "P", fixez le raccord de vidange de ligne de condensat en utilisant la bride de tube fournie. Remplissez la conduite de condensat avec de l'eau.



\* Des options alternatives pour un siphon en P peuvent être utilisés comme un tube en PVC de 1/2 po ou autres matériaux. (non inclus).

# ÉQUILIBRAGE DU DÉBIT D'AIR



## SI LES FLUX D'AIR DE L'APPAREIL NE SONT PAS CORRECTEMENT ÉQUILIBRÉS...

- L'EFFICACITÉ DE L'APPAREIL PEUT ÊTRE RÉDUITE.
- DES DOMMAGES AU NOYAU DE RÉTABLISSEMENT DE LA CHALEUR PEUVENT SURVENIR.
- UN REFOULEMENT DE L'AIR DANS VOS APPAREILS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION
- LE DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL PEUT NE PAS FONCTIONNER.

Le procédé d'équilibrage consiste de mesurer l'air d'échappement partant du système et l'air d'approvisionnement entrant dans le système et d'assurer que ces deux sont égaux. Dans ces cas où il y a une déviation, on recommande d'avoir une plus grande quantité d'air d'échappement soit jusqu'à 10% pour s'assurer que la température de l'air introduite dans la maison est la plus près possible de celle qui est déjà présente.

## PRÉPARATION GÉNÉRALE:

Avant d'équilibrer l'appareil, assurez-vous de vérifier les points suivants:

- Scellez tous les conduits
- Ouvrez complètement les registres d'équilibrage (si présents)
- Éteignez tous les appareils d'évacuation tels que hotte de cuisinière, sècheuse, ventilateur de salle de bain, etc.
- Si vous effectuez l'équilibrage pendant une saison froide, assurez-vous que l'appareil ne fonctionne pas en mode de dégivrage
- Si le type d'installation est Simplifié ou partiellement Simplifié, assurez-vous que le ventilateur de la fournaise opère durant la procédure de balancement
- Lors de la lecture avec un manomètre analogique (Magnehelic), assurez-vous que le manomètre est placé sur une surface plane.

Afin d'assurer une performance optimal, le VRC devrait être rééquilibré après toute rénovation majeure ou après l'ajout de nouveaux conduits.



- Dans les endroits froids, la continuelle pression positive excessive à l'intérieur de la maison peut chasser l'humidité à l'intérieur des murs extérieurs de la maison. L'humidité présente à l'intérieur de la paroi externe peut se condenser si la température extérieure est assez froide et peut causer des dommages aux composants structuraux. Un symptôme de la pression positive excessive à l'intérieur d'une maison est des serrures gelées.
- La continuelle pression négative excessive peut avoir des effets indésirables. Dans certaines régions, la pression négative peut augmenter l'infiltration de gaz à effet de sol tels que le méthane et le radon. Une pression négative est également indésirable où l'équipement de combustion est présent et peut causer des refoulements de la réaction des gaz de combustion.

## AJUSTEMENT DES DÉBITS D'AIR

Un registre est intégré dans le collet d'air frais distribué à l'intérieur. Ce registre remplace l'installation d'un registre dans les conduits de distribution d'air frais à l'intérieur.

Les registres sont pré-réglés en position entièrement ouverte. Afin de réduire le débit d'air, tournez le levier réglable à l'aide d'un tournevis plat en tournant dans le sens antihoraire. Tournant dans le sens horaire peut endommager l'appareil. Suivez les étapes d'équilibrage afin de régler correctement le débit d'air.

# ÉTAPES DE BALANCEMENT



**Utilisez la charte de balancement localisée sur la porte du VHC**

**Étape 1:** Identifiez le débit d'air désiré en vous référant à la charte fournie. Du débit d'air désiré (colonne de gauche) identifiez la lecture de pression nécessaire en suivant tout simplement la ligne. Assurez-vous de régler l'appareil à la vitesse normale avant d'effectuer l'étape suivante.

**Étape 2:** Mesurez la lecture de la pression en branchant un manomètre sur les ports de basse et haute pression situés sur le conduit de raccordement. Reportez-vous à l'**illustration n°1**. Si la lecture de pression est inférieure à la valeur désirée, ajuster les registres de réglage en tournant le bras réglable dans le sens antihoraire jusqu'à la valeur de pression désirée est atteinte. Reportez-vous à l'**illustration n°2**. Faites de même pour le débit d'air d'APPROVISIONNEMENT et d'ÉCHAPPEMENT. Si la lecture de la pression est plus élevée que souhaité lorsque le registre est complètement ouvert, s'il vous plaît vérifier le système de distribution pour toutes anomalies qui pourraient accroître la résistance dans le système de distribution.

CHARTE DE BALANCEMENT (exemple seulement)

| Débit d'air          |     | Vitesse normale                 |     | Vitesse réduite                 |     |
|----------------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| pi <sup>3</sup> /min | L/s | ΔIn W.G.<br>Lecture de pression | ΔPa | ΔIn W.G.<br>Lecture de pression | ΔPa |
| 110                  | 52  | 0.36                            | 91  |                                 |     |
| 100                  | 47  | 0.46                            | 114 |                                 |     |
| 90                   | 42  | 0.55                            | 137 |                                 |     |
| 80                   | 38  | 0.64                            | 161 |                                 |     |
| 70                   | 33  | 0.74                            | 184 | 0.13                            | 32  |
| 65                   | 31  | 0.78                            | 195 | 0.16                            | 40  |
| 60                   | 28  | 0.83                            | 207 | 0.19                            | 48  |
| 55                   | 26  | 0.87                            | 219 | 0.22                            | 55  |
| 50                   | 24  | 0.92                            | 230 | 0.25                            | 63  |

# E X E M P L E



- Parce que la maison est bien scellée, le réglage d'un débit d'air peut affecter le débit d'autres aussi. Il est donc recommandé de vérifier chaque débit d'air à nouveau pour s'assurer que la valeur n'a pas changer considérablement. Faites les ajustements nécessaires.
- La lecture de pression de la connexion du conduit se réfère à la perte totale du système de distribution. Un système de distribution bien conçu doit avoir une perte de pression entre 0.4po (100Pa) et 0.6po (150Pa). La lecture de pression peut être donc utilisée comme dépannage du système de distribution. Si la lecture de pression est supérieure à 0.6po (150Pa), nous vous recommandons d'inspecter le système et vérifier pour des grilles fermées, hottes extérieures bloquées ou des conduits flexibles torsadés.




Illustration n° 1

**Étape 3:** Fixez le bras de réglage en serrant la vis de fixation comme indiqué dans l'**illustration n°3**.




Illustration n° 2




Illustration n° 3




# SYSTÈME DE CONTRÔLE À BASSE TENSION

\* Veuillez voir les instructions individuelles des contrôles pour le câblage et la mise en pièce appropriée.



## CONTRÔLES CENTRAUX

Ceux-ci ne peuvent pas être utilisés avec une autre commande centrale

| CONTRÔLE                                                                                                  | CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONNEXION À                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECO-Touch®</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notre système de contrôle le plus complet, mais facile à utiliser</li> <li>Conception élégante avec un écran tactile rétro-éclairé</li> <li>Mode ECO sélectionne le meilleur mode de fonctionnement pour la saison, en réduisant les coûts d'énergie grâce au mode de ventilation</li> <li>Gamme d'humidité relative réglable et le mode de ventilation pour les conditions de jour et de nuit</li> <li>Indicateur rappel d'entretien</li> <li>Messages d'erreur de code réduit le temps de dépannage</li> </ul>                                                                                 |   |
| <b>EDF7</b><br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le bouton MODE fournit trois mode de fonctionnement: Ventilation, Recirculation et en attente</li> <li>Sélection de la vitesse du ventilateur par l'utilisateur : Vitesse Réduite, vitesse moyenne, vitesse normal et 20 min/h</li> <li>Réglage AUTO permet au propriétaire de désactiver le déshumidistat</li> <li>Lorsque que le d'humidité relative désiré excède le point désiré, le système de ventilation fonctionne à vitesse normale.</li> <li>Une fois le niveau d'humidité désiré est atteint, votre système de ventilation retourne à son mode de fonctionnement précédent</li> </ul> |   |
| <b>EDF1 / EDF1R</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez le bouton pour une vitesse réduite continue</li> <li>Appuyez le bouton une seconde fois, l'appareil fera un cycle de 20 minutes ON/ 40 minutes OFF et répéter</li> <li><b>EDF1</b> – Appuyez le bouton une troisième fois et le système fonctionnera en haute vitesse continuellement</li> <li><b>EDF1R</b> – Appuyez le bouton une troisième fois et le système fonctionnera sur le système de recirculation en haute vitesse</li> </ul>                                                                                                                                                |  |




1. Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché lors de la connexion des contrôles.
2. Le mode de recirculation est seulement disponible lorsqu'il y a le suffixe R à la fin du numéro de modèle



Le connecteurs de câblage peuvent être enlevé pour faciliter la connexion

\*maintenir la polarité entre le contrôle et le VRC  
(+ → + ; - → -)

## CONTÔLES AUXILIAIRES – Ces commandes peuvent être associées à des commandes centrales ou combinées ensemble.

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RTS2*</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minuterie de 20 minutes avec lumière DEL</li> <li>Stimule le système à haute vitesse avec le toucher d'un bouton</li> <li>Jusqu'à cinq peuvent être utilisés dans un système</li> <li>Utilisation pour salle de bain, cuisine, buanderie</li> </ul>    |  |
| <b>RTS5</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minuterie de 20/40/60 minutes avec lumière DEL</li> <li>Stimule le système à haute vitesse avec le toucher d'un bouton</li> <li>Jusqu'à 5 peuvent être utilisés dans un système</li> <li>Utilisation pour salle de bain, cuisine, buanderie</li> </ul> |  |
| <b>MDEH1</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Déshumidistat cadran rotatif</li> <li>Multiple appareil peuvent être utilisés</li> <li>Nous vous recommandons de régler l'humidité relative au-dessus de 80% au cours de l'été</li> </ul>                                                              |  |

trées. Le cas échéant:

The diagram illustrates the wiring for a 24V damper motor. Key components and connections include:

- Power Source:** A 24V source connected to the damper motor via a 24V 120V jumper.
- Speed Jumper Settings:** A switch (SW1) controls the damper motor speed, with settings for LOW (120V), MEDIUM (90V), and HIGH (65V).
- Damper Voltage Jumper Settings:** A switch (SW2) controls the damper voltage, with settings for 24V and 120V.
- Wiring Connections:** Various colored wires (RED, GRN, BLK, WHITE, BLUE, YELLOW, BLACK, BROWN, GREY) connect the motor to the control panel and other components.
- Capacitors:** Two capacitors, CAP1 and CAP2, are connected to the motor's power lines.
- Switches:** A switch (SW3) controls the damper motor's operation, with positions for NO (Normally Open), COM (Common), and NC (Normally Closed).
- Terminal Blocks:** The diagram shows connections to terminal blocks labeled TR1, TR2, and TR3.

na électrique de  
il au complet situé à  
ur du panneau d'accès

**LEGEND:**  
 ----- Low voltage factory wiring.  
 \_\_\_\_\_ Line voltage factory wiring.  
 ..... Low voltage field wiring

NOTES:

1. Use specified CSA/UL certified glass fuse: MUST be 3A with  $I^2T > 20$ .

| JUMPER SETTINGS |     |     |     |    |    |     |  |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|--|
| ON              | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |  |
| J7              | J6  | J5  | J4  | J3 | J2 | J1  |  |

# SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES (SUITE)


## CONNEXION ÉLECTRIQUE À UNE FOURNAISE




### DANS LE CAS D'UNE FOURNAISE RACCORDÉE À UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Sur certaines nouvelles fournaises, et certains thermostats plus anciens, l'excitation des bornes R et G de la fournaise provoque l'excitation de la borne Y du thermostat et conséquemment la mise sous tension du système de refroidissement. Si votre système est muni d'un tel type de thermostat, vous devez respecter le câblage de verrouillage de la fournaise secondaire.

### Câblage standard de synchronisation avec une fournaise



### Contact de commande des accessoires secondaires



**Ne raccordez jamais un courant alternatif de 120V aux bornes de synchronisation de la fournaise. N'utilisez que le conduit basse tension de classe 2 de la commande du ventilateur de la fournaise.**

# DÉPANNAGE

| Problème                                                                              | Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'air est trop sec                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le déshumidistat est réglé trop bas</li> <li>– Le VRC est déséquilibré</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Augmentez le niveau voulu d'humidité. Faites passer le mode de ventilation de « continu » à « attente ».</li> <li>– Équilibrez le VRC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L'air est trop humide                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le déshumidistat est réglé trop haut</li> <li>– Brusque changement de température</li> <li>– Entreposage d'une trop grande quantité de bois de chauffage</li> <li>– L'évent de la sècheuse est à l'intérieur de la maison</li> <li>– Mauvaise circulation d'air près des fenêtres</li> <li>– Le VRC est déséquilibré</li> <li>– La porte du sous-sol est fermée</li> <li>– Le registre du système de dégivrage fait défaut et demeure en mode de recirculation</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Réduisez le niveau voulu d'humidité. Combinez cette méthode avec le fonctionnement de l'appareil en mode d'échange « continu ».</li> <li>– En hiver, attendez que la température extérieure se stabilise. Le chauffage permettra également d'améliorer la situation.</li> <li>– Entreposez la plus grande partie du bois de chauffage à l'extérieur. Même lorsque le bois est sec, une corde peut contenir plus de 20 gallons d'eau.</li> <li>– Posez l'évent de la sècheuse à l'extérieur.</li> <li>– Ouvrez les rideaux ou les stores.</li> <li>– Équilibrez le VRC.</li> <li>– Ouvrez la porte ou posez une grille sur la porte.</li> <li>– Vérifiez le registre. S'il demeure bloqué et ne laisse pas entrer l'air frais, demander au contracteur de vérifier le système de dégivrage.</li> </ul> |
| Condensation permanente sur les vitres                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mauvais réglage du déshumidistat</li> <li>– Le VRC est déséquilibré</li> <li>– Mauvaise circulation d'air près des fenêtres</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Réduisez le niveau voulu d'humidité. Combinez cette méthode avec le fonctionnement de l'appareil en mode d'échange « continu ».</li> <li>– Équilibrez le VRC.</li> <li>– Ouvrez les rideaux ou les stores</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mauvaise circulation d'air                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Les mailles de 6mm (1/4 po) de la grille des hottes extérieures sont bouchées</li> <li>– Les filtres sont colmatés</li> <li>– Le noyau est obstrué</li> <li>– Les grilles de la maison sont fermées ou bloquées</li> <li>– Alimentation inadéquate sur place</li> <li>– Le réseau de conduits limite l'efficacité du VRC</li> <li>– Mauvais réglage de la commande de vitesse</li> <li>– Déséquilibre du débit d'air du VRC</li> <li>– Les conduits ont tombé ou ne sont plus branchés au VRC</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettoyez les hottes extérieures ou les événements.</li> <li>– Enlevez le filtre et nettoyez-le.</li> <li>– Enlevez le noyau et nettoyez-le.</li> <li>– Vérifiez les grilles et ouvrez-les.</li> <li>– Demandez à un électricien de vérifier la tension d'alimentation de la maison.</li> <li>– Vérifiez le réseau de conduits.</li> <li>– Augmentez la vitesse du VRC (i.e. changez la vitesse de l'appareil de vitesse RÉDUITE à vitesse NORMALE avec le contrôle)</li> <li>– Demandez au contracteur d'équilibrer le VRC</li> <li>– Demandez au contracteur de remplacer les conduits.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| L'air fourni est froid                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'emplacement des grilles d'aspiration n'est pas approprié et, par conséquent, le débit d'air peut agacer les occupants de la maison</li> <li>– La température extérieure est extrêmement froide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Posez les grilles à une bonne hauteur sur les murs ou sous les plinthes chauffantes; posez un diffuseur ou des grilles au plafond de sorte que l'air fourni ne soit pas soufflé directement sur les occupants (p. ex. au-dessus d'un sofa).</li> <li>– Diminuez la vitesse du ventilateur d'approvisionnement du VRC. Il est possible d'utiliser un petit chauffe-conduit (1 kW) pour tempérer l'air fourni.</li> <li>– La circulation de l'air dans la maison est fonction de la disposition du mobilier ou de l'ouverture ou de la fermeture des portes</li> <li>– Si l'air fourni est acheminé dans la conduite de retour de la fournaise, il peut être nécessaire de faire fonctionner continuellement le ventilateur de fournaise</li> </ul>                                                     |
| Le VRC et/ou les conduits se givent                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le débit d'air du VRC est déséquilibré</li> <li>– Le système de dégivrage du VRC est défectueux</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Demandez au contracteur en CVC d'équilibrer le VRC.</li> <li>– Note : Il est prévu qu'une mince couche de givre s'accumule sur le noyau avant que l'appareil active son cycle de dégivrage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Accumulation de condensation ou de glace sur le conduit isolé donnant sur l'extérieur | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le pare-vapeur autour du conduit isolé est seulement partiellement</li> <li>– L'enveloppe du conduit extérieur est percée ou déchirée</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entourez tous les joints d'un ruban adhésif et scellez-les.</li> <li>– Réparez les trous ou les déchirures dans l'enveloppe du conduit extérieur à l'aide de ruban adhésif.</li> <li>– Assurez-vous que le pare-vapeur est complètement étanche.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DEL clignote                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– État normal - Bon état de fonctionnement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DEL ne clignote pas                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– La plaquette électronique n'est pas alimentée</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– S'assurer que la plaquette est branchée</li> <li>– Remplacer le transformateur si nécessaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Note:** Il est toujours recommandé de faire vérifier l'appareil par un Contracteur/Technicien certifié en CVC

# TABLEAU D'ENTRETIEN DU VRC

| Entretien requis                                            | Fréquence recommandée                | Date de l'entretien |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Vérifiez et nettoyez les filtres électrostatiques           | À chaque 3 mois, ou s'ils sont sales |                     |  |  |  |  |  |
| Vérifiez et remplacez le filtre plissez (Si équipé)         | À chaque 3 mois, ou s'il est sale    |                     |  |  |  |  |  |
| Vérifiez le noyau récupérateur de chaleur                   | À chaque 6 mois                      |                     |  |  |  |  |  |
| Vérifiez le bac de récupération et les tuyaux d'échappement | À chaque 3 mois                      |                     |  |  |  |  |  |
| Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'aspirateur           | À chaque année                       |                     |  |  |  |  |  |
| Nettoyez et débloquez les hottes extérieurs                 | À chaque année                       |                     |  |  |  |  |  |
| Inspectez et nettoyez le système de conduits                | À chaque année                       |                     |  |  |  |  |  |
| Entretien général par un contracteur certifié               | À chaque année                       |                     |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                      |                     |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                      |                     |  |  |  |  |  |

\* L'horaire peut être modifiée au besoin. Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire selon la sévérité des environnements internes et externes de votre maison.

| Contracteur | Numéro de téléphone | Date de l'entretien |
|-------------|---------------------|---------------------|
|             |                     |                     |
|             |                     |                     |


## La meilleure garantie limitée sur le marché

- La meilleure garantie limitée sur le marché.
- Le noyau récupérateur de chaleur en aluminium bénéficie d'une garantie à vie limitée.
- Les moteurs dont sont dotés tous les VRC de Fantech ne nécessitent aucune lubrification et sont équilibrés en usine pour prévenir les vibrations et favoriser un fonctionnement silencieux.
- La garantie limitée est liée à une utilisation normale. Elle ne couvre pas les défauts, défauts de fonctionnement ou défaillances causés par une mauvaise installation, un mauvais traitement, une mauvaise manipulation, un usage incorrect, un cas fortuit ou toute autre circonstance indépendante de la volonté de Fantech.
- Une mauvaise installation ou un mauvais entretien peut entraîner l'annulation de la garantie.
- Tout travail non autorisé annule la garantie.
- Fantech n'est pas responsable des dommages fortuits reliés à l'utilisation du système de ventilation.
- Fantech n'est pas tenue d'assurer la présence d'un centre de service autorisé à proximité du domicile de l'acheteur ou dans sa région.
- Fantech se réserve le droit de fournir des pièces remises à neuf comme pièces de rechange.
- Les frais de transport, de retrait et d'installation sont assumés par l'acheteur.
- L'acheteur est tenu de respecter tous les codes en vigueur dans sa région.
- Les pièces, y compris les pièces de rechange posées ultérieurement, sont garanties pendant 5 ans à partir de la date d'achat de l'appareil. Les moteurs des ventilateurs sont garantis pendant 7 ans à partir de la date d'achat. S'il n'existe aucune preuve d'achat, la date associée au numéro de série devient la date du début de la période de garantie.

\* Cette garantie est la seule et unique en vigueur relative au système de ventilation; toutes les autres garanties, expresses ou implicites, sont invalides. Prière de remplir la fiche de garantie et de nous la faire parvenir dans les deux semaines suivant l'achat, sinon la garantie sera annulée.

# PARTS LIST • LISTE DES COMPOSANTES

## VHR200R



| BOM # | Description                           | VHR200R<br>(45617) |
|-------|---------------------------------------|--------------------|
| 1     | R2E190 Radical, Rep. Kit              | 405520             |
| 2     | Cell, Alum, 300 x 300 x 380mm, 170pcs | 422641             |
| 3     | Filter, 2xR-200 (11.5x15), Rep. Kit   | 40327              |
| 5     | Door Switch                           | 410867             |
| 6     | Collar 6", Oval, w/Hole               | 413893             |
| 7     | Collar 6", Oval, w/o Hole             | 413894             |
| 8     | Defrost Damper Door*                  | 445199             |
| 9     | Kit,PCB Replacement,Board,AC          | 422677             |
| 10    | Kit, Drain Plug                       | 40315              |
| 11    | Auto-Transformer                      | 411963             |
| 12    | Control Switch                        | 410213             |
| 13    | Screw, Set, Slotted, 8-32x5/16"       | 412836             |
| 14    | Cap, w/Tab, Plastic, Tapered          | 412839             |
| 15    | Damper, 6", Oval                      | 413898             |
| 16    | Damper Motor Assembly                 | 426467*            |
| 17    | Temperature Probe                     | 40286              |
|       | Door Replacement Kit**                | 445101             |
|       | Kit, Chain                            | 404261             |
|       | Kit, Wall Support                     | 422998             |
|       | Filter,MERV-6,11.5x15x0.125"          | 412630             |
|       | Wiring Diagram                        | 422811             |
|       | Installation Manual                   | 422665             |




\* If the first set of digits (can be between 7 and 10 digits long) of your serial number is **# 3057548** or lower, your damper motor replacement is **#422680**.

\* Si la première série de chiffres ( entre 7 et 10 chiffres) de votre numéro de série est **3057548** ou plus bas, votre moteur amortisseur de rechange est **422680**.

\*\* If the first set of digits (can be between 7 and 10 digits long) of your serial number is **# 1005015180** or lower, your replacement door kit is **#427756**.

\*\* Si la première série de chiffres ( entre 7 et 10 chiffres) de votre numéro de série est **1005015180** ou moins, votre porte de volet de remplacement est **#427756**.



NOTES

# NOTES

NOTES

Fantech reserves the right to make technical changes.  
For updated documentation please refer to [www.fantech.net](http://www.fantech.net)

Fantech se réserve le droit de faire des changements techniques. Pour de la documentation à jour, s'il vous plaît se référer au [www.fantech.net](http://www.fantech.net)

Fantech®